



# ETUDE DE SOL ET DE FILIERE D'ASSAINISSEMENT POUR DU SEMI-COLLECTIF (CAPACITE 25 E.H.)



MAÎTRE D'OUVRAGE  
 M. COUSSEAU &  
 Mme JAUDAUD  
 Le Logis de Concise  
 85500 LES HERBIERS



## RENOVATION ET AMENAGEMENT DE GITES

### Données Clés

- Création d'un système de traitement pour les eaux usées domestiques pour une capacité de 25 équivalents habitants
- Système de traitement retenu : **ENVIROSEPTIC sur filtre à sable vertical drainé étanché** et rejet vers une zone de dispersion
- Charge brute organique : **1.5 kg/j de DBO5**
- Débit moyen journalier : **3.8 m³/j**

### Spécificités

Cette étude avait pour objet de préconiser une filière d'assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées domestiques applicable aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique > à 1,2 kg/j de DBO5.

